



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1453/02/2010**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Elementy systemu wentylacyjnego EkoZefir: Centrale wentylacyjne nawiewne: CNECE..., CNECW..., CNKE..., CNKW...; Centrale wentylacyjne wywiewne: CWEC..., CWK...; Wentylatory uniwersalne i kanałowe: WUEC..., WKEC**

Zawierający / containing: stal, aluminium, włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: mechanicznej wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła w nowych oraz przy modernizacji istniejących już lokali, w tym: usługowych, użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia (oprócz pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Ocena nie dotyczy skuteczności działania w/w. urządzeń wentylacyjnych

Atest nie obejmuje filtrów stosowanych w w/w. urządzeniach wentylacyjnych

Filtry stosowane w w/w. urządzeniach wentylacyjnych należy kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta

Elementy wykonane z wełny szklanej powinny być zabezpieczone, tak aby jej włókna nie przedostawały się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń, w których przebywają ludzie. W przypadku zastosowania w budynkach służby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Wytwórca / producer:

Ekoklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński  
85-055 Bydgoszcz  
ul. Podolska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ekoklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński  
85-055 Bydgoszcz  
ul. Podolska 13

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-10-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-10-26  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 października 2010

The date of issue of the certificate: 26th October 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
dr Bożena Krogułska

prof. T. P. P. P.