



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0793/01/2012**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORIGINAL**

Wyrób / product: **Centralne wentylacyjne z odzyskiem ciepła Ekozeфир: RK...SP, RK...KP, RK...UP, RK...SPE, RK...KPE, RK...UPE, RK...KPEB, RK...UPEB, RK...EKE, RP...SPE**

Zawierający / containing: **blachę stalową ocynkowaną, blachę stalową galwanizowaną, aluminium, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta**


Przeznaczony do / destined: **mechanicznej wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła w nowych oraz przy modernizacji istniejących lokali, w tym: usługowych, użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia (z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonych wymogach higienicznych)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Atest nie obejmuje filtrów stosowanych w w/w. centralach wentylacyjnych
- Filtry stosowane w w/w. centralach wentylacyjnych należy kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie powinny być źródłem emisji jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane

Wytwórca / producer:

**Ekoklimax-Projekt Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński  
85-055 Bydgoszcz  
ul. Podolska 13**



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**Ekoklimax-Projekt Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiński  
85-055 Bydgoszcz  
ul. Podolska 13**

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-06-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2017-06-29  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 29 czerwca 2012

The date of issue of the certificate: 29th June 2012

**Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska**

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

**Dr Bożena Krogulska**

prof. T. Podolski