



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0280.2022

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

#### NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne Ekozeфир: RP(E)-U wyd.200-650 m3/h;  
RO-U/S wyd. 200-3000 m3/h; RK(P)-U/K wyd. 200-12000 m3/h;  
RO-K wyd. 700-25000 m3/h; RK-S wyd. 200-700 m3/h; RP-S wyd. 500-3000 m3/h;  
CNECE/CNECW wyd.350-8000 m3/h; RKR-KP/SP wyd.200-6000 m3/h**

Zawierający / containing: stal, aluminium, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacyjnych budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych), laboratoriów oraz zakładów przemysłowych branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

EKOKLIMAX-PROJEKT Sp.J. Z.Chilewski, J.Czerwiński  
85-758 Bydgoszcz  
ul. Przemysłowa 8/E

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EKOKLIMAX-PROJEKT Sp.J. Z.Chilewski, J.Czerwiński  
85-758 Bydgoszcz  
ul. Przemysłowa 8/E



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.08.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.08.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 4 sierpnia 2022

The date of issue of the certificate: 4th August 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB